



ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E LINHAS FRIGORÍFICAS										
ITEM	TIPO	CAPACIDADE	LOCAL	LINHA FRIGORÍFICA						
				Ø	SUJEÇÃO	ISOLAMENTO	COMPRIMENTO			
UE-01	SPLIT	12.000 BTU	Lava Pratos	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	15,00 m
UE-02	SPLIT	12.000 BTU	Lava Ultra-flores	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	14,70 m
UE-03	SPLIT	9.000 BTU	Lava Pratos	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	13,10 m
UE-04	SPLIT	12.000 BTU	Açúcar	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	14,60 m
UE-05	SPLIT	12.000 BTU	Sacos e Sobremesas	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	13,20 m
UE-06	SPLIT	12.000 BTU	Hortifrut	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	13,40 m
UE-07	SPLIT	12.000 BTU	Achamento e Serviço	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	14,40 m
UE-08	SPLIT	12.000 BTU	Nutriçionista	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	13,00 m
UE-09	SPLIT	12.000 BTU	Administração	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	13,10 m
UE-10	SPLIT	9.000 BTU	Biblioteca	Térreo	Ø 3/8"	-	Ø 1/4"	Ø 40mm	8mm	13,10 m
UE-11	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	24,40 m
UE-12	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	25,60 m
UE-13	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	25,10 m
UE-14	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	24,80 m
UE-15	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	24,40 m
UE-16	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	23,60 m
UE-17	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	22,50 m
UE-18	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	24,90 m
UE-19	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	24,10 m
UE-20	CASSETTE	48.000 BTU	Sala	Térreo	Ø 5/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	10mm	26,40 m



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOSÉ RIBEIRO FILHO
 Campus BR 364 Km 9,5
 CEP: 78.900-000 - Porto Velho/ RO

PROPRIETÁRIO/ REPRESENTANTE LEGAL: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - CNPJ: 04.418.943.0001/80 ASSINATURA

COORDENADOR DO PROJETO: Fernando Régis Azevedo Viana - Engenheiro Civil CREA 020568745-8 ASSINATURA

AUTOR DO PROJETO: Mário Antônio Pereira Braga - Engenheiro Mecânico CREA 020244233-0 ASSINATURA

NOME DO PROJETO: **RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO** FRANCHA **01/07**

ÁREA A CONSTRUIR	2.192,86 m ²	TAXA DE OCUPAÇÃO	
ÁREA EXISTENTE	00,00 m ²	COEFIC. DE UTILIZAÇÃO	
ÁREA TOTAL	2.192,86 m ²	PERFIL DO TERRENO	
ÁREA DE PROJEÇÃO	1.894,00 m ²	USO DA EDIFICAÇÃO	
ÁREA DO TERRENO		OUTROS DADOS	

ENDEREÇO: **CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOSÉ RIBEIRO FILHO - BR 364 Km 9,5**
 CEP: 78.900-000 - Porto Velho/ RO

TIPO DE PROJETO: PROJETO CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO DA FRANCHA: Planta baixa - Pav. térreo	
DESENHISTA:	

ESCALA: DATA: 22 DE MAIO DE 2017

ARQUIVO: **C:\A\IN\PROJETOS\ UNIR**

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
 PROJETO DE AR CONDICIONADO
 PAVIMENTO TÉRREO
 ESCALA 1:100 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS